


OBSAH

UK-DSO.02.5 - 001	TECHNICKÁ SPRÁVA
UK-DSO.02.5 - 002	PÔDORYS 1.NP. 2.NP



±0,000 = 263,892 m.n.m.
S - JTSK




ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
PEČIATKA

NÁZOV STAVBY:	Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD
MIESTO STAVBY:	PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o., JASEŇOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
SPRACOVATEĽ ČASTI:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ, FURČIANSKA 5, 040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES EMAIL: LIESKOVSKY@TEPELPROJEKT.SK
HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO.02 - BUDOVA VELITELSKÁ II. b.č.2 - 5012/33
DOKUMENTÁCIA:	DSO 02.5 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ	DÁTUM:	JAN 2024	
VYPRACOVAL:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ	MIERKA:	1:___	
ČÍSLO ZÁKAZKY	VYKRES	SPRACOVATEĽ	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU
2023-09_1	b.č.2 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	UK	DSO02.5	_ UK



±0,000 = 263,892 m.n.m.
S - JTSK



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
PEČIATKA

NÁZOV STAVBY:

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD

MIESTO STAVBY:

PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov

OBJEDNÁVATEL:

MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47

GENERÁLNY PROJEKTANT:

SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o., JASEŇOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

SPRACOVATEĽ ČASTI:

ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ, FURČIANSKA 5, 040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES EMAIL: LIESKOVSKY@TEPELPROJEKT.SK

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVEBNÝ OBJEKT:

SO.02 - BUDOVA VELITEL'SKÁ II. b.č.2 - 5012/33

DOKUMENTÁCIA:

DSO 02.5 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ

DÁTUM:

JAN 2024

VYPRACOVAL:

ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ

MIERKA:

1 : ...

ČÍSLO ZÁKAZKY

VÝKRES

SPRACOVATEĽ

STAVEBNÝ OBJEKT

ČÍSLO VÝKRESU

2023-09_1

TECHNICKÁ SPRÁVA

UK_ DSO02.5 001

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBE

Údaje o súbore stavieb

Názov súboru stavieb

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) – PD

Názov stavby / stavebný objekt

SO.02 - Budova veliteľská II. b.č.2 – 5012/33

Druh a účel súboru stavieb

Rekonštrukcia budov - zvýšenie energetickej efektívnosti budov

Charakter stavby

Administratíva

Miesto stavby

Prešov, Lesík delostrelcov 1

Katastrálne územie

k.ú. Prešov

Parcelné čísla

p.č. 5012/33

1.2 STAVEBNÍK

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR,
Námestie generála Viesta 2,
832 47 Bratislava

1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI PROJEKTU

Generálny projektant:

sebastian nagy architects, s.r.o., Jaseňová 20, 94901 Nitra

Hlavný inžinier projektu:

Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovaný architekt, registračné číslo SKA 1719 AA,
kontakt: Jaseňová 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com;

Projektant UK:

Ing. Alexander Lieskovský, **autorizovaný stavebný inžinier**, SKSI reg. č.0262*A*2-3*5-2,4
kontakt: Furčianska 5, 040 14, Košice, SK, Mob: 0905 445 713 e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

1.4 HYDRAULICKÉ ZAREGULOVANIE ROZVODU UK

Hydraulické zaregulovanie vykurovacieho rozvodu sa prevedie nastavením jestvujúceho radiátorového šrúbenia typu Herz RL-5 na spiatočke radiátora. Predpísané nastavenie je vo výkresovej časti. Niektoré nastavenia sa opakujú, nutné skontrolovať.

Nie je nutné vypúšťanie rozvodu UK ani iné úpravy.

1.5 INVESTIČNÝ NÁKLAD

Počet regulačných šrúbení v objekte = 40

Január 2024