



OBSAH

UK-DSO.06.5 - 001	TECHNICKÁ SPRÁVA
UK-DSO.06.5 - 002	PÔDORYS 1.NP. 2.NP



NÁZOV STAVBY:	Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PEČIATKA
MIESTO STAVBY:	PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov	
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SEBASTIÁN NAGY ARCHITECTS, s r.o., JASEŇOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM	
SPRACOVATEĽ ČASTI:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ, FURČIANSKA 5, 040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES EMAIL: LIESKOVSKY@TEPELPROJEKT.SK	
HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. SEBASTIÁN NAGY	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO.06 - BUDOVA KUCHYŇA MUŽSTVA b.č.6 - 5012/35	
DOKUMENTÁCIA:	DSO 06.5 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ	DÁTUM:	JAN 2024	
VYPRACOVAL:	ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ	MIERKA:	1:___	
ČÍSLO ZÁKAZKY	VÝKRES	SPRACOVATEĽ	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU
2023-09_1	b.č.6 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	UK	DSO06.5	_UK



NÁZOV STAVBY: **Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD**

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
PEČIATKA

MIESTO STAVBY: PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov

OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47

GENERÁLNY PROJEKTANT: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o., JASEŇOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

SPRACOVATEĽ ČASTI: ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ, FURČIANSKA 5, 040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES EMAIL: LIESKOVSKY@TEPELPROJEKT.SK

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVEBNÝ OBJEKT: SO.06 - BUDOVA KUCHYŇA MUŽSTVA b.č.6 - 5012/35

DOKUMENTÁCIA: DSO 06.5 - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ

DÁTUM: JAN 2024

VYPRACOVAL: ING. ALEXANDER LIESKOVSKÝ

MIERKA: 1 : ---

ČÍSLO ZÁKAZKY

VÝKRES

SPRACOVATEĽ

STAVEBNÝ OBJEKT

ČÍSLO VÝKRESU

2023-09_1

TECHNICKÁ SPRÁVA

UK_ DSO06.5 001

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBE

Údaje o súbore stavieb

Názov súboru stavieb

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) – PD

Názov stavby / stavebný objekt

SO.06 - BUDOVA KUCHYŇA MUŽSTVA b.č.6 - 5012/35

Druh a účel súboru stavieb

Rekonštrukcia budov - zvýšenie energetickej efektívnosti budov

Charakter stavby

Administratíva

Miesto stavby

Prešov, Lesík delostrelcov 1

Katastrálne územie

k.ú. Prešov

Parcelné čísla

p.č. 5012/35

1.2 STAVEBNÍK

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR,
Námestie generála Viesta 2,
832 47 Bratislava

1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI PROJEKTU

Generálny projektant:

sebastian nagy architects, s.r.o., Jaseňová 20, 94901 Nitra

Hlavný inžinier projektu:

Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovaný architekt, registračné číslo SKA 1719 AA,
kontakt: Jaseňová 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com;

Projektant UK:

Ing. Alexander Lieskovský, **autorizovaný stavebný inžinier**, SKSI reg. č.0262*A*2-3*5-2,4
kontakt: Furčianska 5, 040 14, Košice, SK, Mob: 0905 445 713 e-mail: lieskovský@tepelprojekt.sk

1.4 HYDRAULICKÉ ZAREGULOVANIE ROZVODU UK

Hydraulické zaregulovanie vykurovacieho rozvodu sa prevedie nastavením jestvujúceho radiátorového šrúbenia typu Herz RL-5 na spätočke radiátora. Predpísané nastavenie je vo výkresovej časti. Niektoré nastavenia sa opakujú, nutné skontrolovať.

Nie je nutné vypúšťanie rozvodu UK ani iné úpravy.

1.5 INVESTIČNÝ NÁKLAD

Počet regulačných šrúbení v objekte = 36ks

Január 2024

